

Odpověď na dotaz zájemce

Zadavatel:

Obec Helvíkovice
Helvíkovice čp. 3
564 01 Žamberk
IČ/DIČ: 00580929/CZ00580929
zastoupena: Janou Kolářovou, starostkou obce

V Rychnově nad Kněžnou, dne 20.8.2014

Z pověření zadavatele veřejné zakázky Výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt: „Zateplení objektu a rekonstrukce vytápění obecního úřadu Helvíkovice“ zadané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 a §18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory – Operační program Životní prostředí, v aktuální verzi účinné od 20.6.2014, reagujeme tímto na dotaz zájemce:

Dotaz:

Prosím o odpověď, zda mohou být změněna instalovaná potrubí od tepelného čerpadla z 6/4" na 5/4", s tím také příslušné armatury a kohouty. Výrobce tepelného čerpadla vyžaduje potrubí 5/4". Potrubí navíc vede k vyrovnávacímu zásobníku, takže tlaková ztráta je velmi malá. Potrubí o průměru 6/4" vede jen ke zdražení zakázky a zhoršení rychlosti instalace z důvodu horší dostupnosti velkých potrubí.

Prosím tedy o vyjádření, zda je tato změna proti zadávací dokumentaci možná.

Odpověď:

Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí, že trvá na dodržení parametrů pro instalovaná potrubí od tepelného čerpadla dle zadávací dokumentace, tj. dodání a instalaci potrubí 6/4". Požadovaná dimenze potrubí 6/4" vychází ze skutečnosti, že při vyšších teplotách a současné funkci tepelného čerpadla dochází k velkému navýšení výkonu tepelného čerpadla, a tudíž je pro zajištění jeho funkčnosti vhodnější zvolená dimenze potrubí 6/4".